

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość Krosno Odrzańskie	
1. Nazwa Dom, ob. budynek mieszkalno-usługowy		2. Czas powstania pierwsza połowa XIX w.			
				4. Adres Mnichów 19 66-600 Krosno Odrzańskie	
				5. Przynależność administracyjna Województwo lubuskie Powiat krośnieński Gmina Krosno Odrzańskie	
				6. Formy ochrony rejestr zabytków, nr 736 Data wpisu: 15.01.1964 r. Lokalizacja na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179 oraz objęcie ochroną poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 008)	

Elewacja frontowa (zachodnia)

8. Historia, opis i wartości

Budynek dwukondygnacyjny zbudowany z murowanej konstrukcji z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany szczytowe na wysokości piętra i poddasza wykonane są w konstrukcji szachulcowej z wypełnieniem ceglanym. Budynek ma prostokątny rzut, nieposiadający piwnic, z dachem dwuspadowym układu kalenicowego, krytym dachówką ceramiczną karpiówką. Konstrukcja drewnianej więźby dachowej jest krokwiowo-płatwiowa. Przybudówka parterowa od strony podwórza ma dach pulpitowy, kryty papą. Elewacje budynku pokryte są tynkiem cementowo-wapiennym. Fasada jest dwuosiowa, z witryną sklepową sprzężoną z wejściem, wykonaną z profili PCV. Na piętrze znajdują się dwa prostokątne okna z profilowanymi drewnianymi obramieniami. Na osi fasady, w połaci dachowej, umieszczona jest drewniana wstawka okienna przekryta daszkiem pulpitowym. W elewacji tylnej, przy południowym narożniku, znajduje się tylne wejście do sklepu oraz na piętrze okno. Otwór okienny występuje także w ścianie bocznej parterowej przybudówki. Układ wnętrza obejmuje trzy trakty. Przyziemie zajmuje lokal usługowy i jego zaplecze. Na pierwszym piętrze znajduje się mieszkanie. Wnętrza poszczególnych kondygnacji charakteryzują się drewnianymi stropami belkowymi z wsuwką i podsufitką na trzcinie. Stolarka okienna i drzwiowa jest drewniana, skrzynkowa, bez wartości zabytkowej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Budynek w stanie dostatecznym, brak zagrożeń. Stolarka okienna na poddaszu kwalifikuje się do konserwacji. Dach wymaga przeglądu.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Ewelina Kisiel

Grudzień 2023

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków